NEO TERM

mail@neo-term.ru
www.neo-term.ru

141406, Московская область,
г. Химки, ул. Совхозная, 11
тел: +7 (495) 407 06 75

625013, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Севастопольская, 14
тел: +7 (3452) 393 555

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА НА «ШКАФ ПИТАНИЯ И КОММУТАЦИИ»

Термик ШПК-АТП

Сведения о заказчике	
Организация:	Адрес:
ИНН:	Дата заполнения:
Тел./факс:	E-mail:
Объект:	

Шкаф питания и коммутации АТП

Термик ШПК-АТП.XX.X.X.X.X.X

Общие данные		
1. Тип контроллера:	Количество:	**2. Тип датчика:**
☐ Регулятор отопления РО-2М		☐ Pt100
☐ Регулятор электронный ECL		☐ Pt500
☐ Другое		☐ Pt1000
		☐ Другое
3. Канал диспетчеризации:		**4. Дополнительные опции шкафа (стандартно: IP54)**
☐ GPRS/GSM		IP: (Указать необходимый)
☐ Ethernet		Исполнение: ☐ Настенное
☐ Modbus (RS485)		☐ На раме
☐ Другое		☐ Другое
5. Дистанционное управление:		**6. Тип кабельного ввода (стандартно: сальник ступенчатый мембранный):**
☐ Да (тип канала связи)		
☐ Нет		

Контур отопления			
1. Насосы циркуляции			
Модель насоса(ов):			Способ пуска:
Количество:		шт	☐ Частотное регулирование
Сила тока:		А	☐ Устройство плавного пуска
Напряжение питания:	☐ 230 В	☐ 400 В	☐ Прямой пуск
2. Насос подпитки			
Модель насоса(ов):			Способ пуска:
Количество:		шт	☐ Частотное регулирование
Сила тока:		А	☐ Устройство плавного пуска
Напряжение питания:	☐ 230 В	☐ 400 В	☐ Прямой пуск

3. Электропривод регулирующего клапана	
Напряжение питания:	Способ управления:
☐ 24 В	☐ Дискретный
☐ 230 В	☐ Аналоговый
4. Электропривод клапана подпитки	
☐ Да	Управляющее напряжение:
☐ Нет	☐ 24 В
	☐ 230 В

Контур ГВС			
1. Насосы циркуляции			
Модель насоса(ов):			Способ пуска:
Количество:		шт	☐ Частотное регулирование
Сила тока:		А	☐ Устройство плавного пуска
Напряжение питания:	☐ 230 В	☐ 400 В	☐ Прямой пуск
2. Электропривод регулирующего клапана			
Напряжение питания:		Способ управления:	
☐ 24 В		☐ Дискретный	
☐ 230 В		☐ Аналоговый	

Контур вентиляции			
1. Насосы циркуляции			
Модель насоса(ов):			Способ пуска:
Количество:		шт	☐ Частотное регулирование
Сила тока:		А	☐ Устройство плавного пуска
Напряжение питания:	☐ 230 В	☐ 400 В	☐ Прямой пуск
2. Насос подпитки			
Модель насоса(ов):			Способ пуска:
Количество:		шт	☐ Частотное регулирование
Сила тока:		А	☐ Устройство плавного пуска
Напряжение питания:	☐ 230 В	☐ 400 В	☐ Прямой пуск
3. Электропривод регулирующего клапана			
Напряжение питания:		Способ управления:	
☐ 24 В		☐ Дискретный	
☐ 230 В		☐ Аналоговый	
4. Электропривод клапана подпитки			
☐ Да		Управляющее напряжение:	
☐ Нет		☐ 24 В	
		☐ 230 В	

Примечания:

Ответственный _____ _____

(Ф.И.О., должность, телефон) (Подпись)

М.П

Термик ШПК-АТП. XX. X. X. X. X. X

- номер коммерческого предложения
- количество насосов в системе подпитки
- Ч - применение преобразователя частоты
- количество насосов в системе горячего водоснабжения
- Ч - применение преобразователя частоты
- количество насосов отопления
- Ч - применение преобразователя частоты
- контроллер
  - 1 – регулятор отопления РО-2М
  - 2 – регулятор электронный ECL
  - 3 – логический контроллер Modicon
- система
  - О - отопление
  - В - вентиляция
  - Г - горячее водоснабжение
  - ОГ- отопление + горячее водоснабжение