

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ «НЕО-ТЕРМ ВАП»

Сведения о заказчике	
Организация:	Адрес:
ИНН:	Дата заполнения:
Телефон:	E-mail:
Наименование объекта:	
Адрес объекта:	

Общие сведения	
Система применения	☐ ГВС ☐ ОВ
	☐ Другая
Тип водонагревателя	☐ Электрический с ТЭНами
	☐ Косвенного нагрева с теплообменником
	☐ Комбинированный с ТЭНами и теплообменником
	☐ Аккумулятор тепловой

Для выбора (при наличии проектного решения)		
Исполнение	☐ Вертикальное ☐ Горизонтальное	
Объем ВАП		литров
Количество ВАП		шт
Мощность ТЭН в 1 ВАП		кВт
Мощность теплообменника (змеевика) в 1 ВАП		кВт
Площадь теплообменника (змеевика) в 1 ВАП		м²
Давление ВАП		МПа

Для подбора/проверки (при отсутствии проектного решения)			
Максимальный часовой расход горячей воды		м³	Без учета потерь тепла трубопроводами
Средний часовой расход горячей воды		м³	
Расчетное время водопотребления		час	Расчетное время водопотребления воды (сутки, смена)

Температура холодной воды		°C	При отсутствии данных ее следует принимать равной 5°C	
Температура горячей воды		°C	Для предварительных расчетов допускается принимать 65°C	
Давление воды		МПа	Давление ХВС на входе в ВАП (или давление ГВС на выходе из ВАП)	
Предельная мощность водонагревателя (электрическая)		кВт	Максимально-возможная электрическая мощность для подогрева ГВС на объекте	
Предельная мощность водонагревателя (тепловая)		кВт	Максимально-возможная тепловая мощность для подогрева ГВС на объекте	
Потери тепла трубопроводами на расчетном участке		%	% от максимальной нагрузки ГВС (стандарт около 10%)	
Греющий тепловой контур	☐ Вода	☐ Пар	Тип теплоносителя	
	☐ Другой			
			°C	Температура T1/T2 (T7/T8)
			МПа	Давление P1/P2 (P7/P8)

Дополнительные параметры и опции						
Шкаф управления ВАП	☐ Да		☐ Нет			
	☐ Общий		☐ На каждый ВАП			
			Степень защиты, IP (по умолчанию IP54)			
Комплектация запорной арматурой	☐ Да		☐ Нет			
Материал ВАП	☐ Нержавеющая сталь		☐ Углеродистая сталь			
	☐ Другой					
Патрубок рециркуляции	☐ Да		☐ Нет			
Теплоизоляция ВАП	☐ Да		☐ Нет			
Кабельная продукция (от каждого ВАП до шкафа)	☐ Да		м			
	☐ Нет					
Габариты помещения под ВАП	Длина		Ширина		Высота	
		мм		мм		мм
Габариты для заноса ВАП (монтажные проемы)	Ширина			Высота		
			мм			мм

Дополнительные сведения

Ответственный _____ (ФИО., должность, телефон) _____ (Подпись)



Водонагреватели
промышленные

НЕО-ТЕРМ ВАП





"Нео-Терм ВАП" предназначены для обеспечения горячим водоснабжением частных и многоквартирных домов, производственных объектов, медицинских учреждений, учебных заведений и гостиничных комплексов. Изделия поставляются в полной заводской готовности, в двух вариантах исполнения: горизонтальное и вертикальное. В зависимости от технологического применения корпус водонагревателя изготавливается из нержавеющей или из углеродистой стали.

В стандартный комплект водонагревателя "Нео-Терм ВАП" входят термоизоляция бака, предохранительная арматура и КИП, также в случае необходимости бак дополняется терморегулятором, комплектом запорной арматуры и шкафом управления.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Электрический водонагреватель со встроенным комплектом ТЭНов «Нео-Терм ВАП/Э»
2. Водонагреватель косвенного нагрева со встроенным трубчатым теплообменником «Нео-Терм ВАП/Т»
3. Комбинированный водонагреватель со встроенным комплектом ТЭНов и теплообменником «Нео-Терм ВАП/К»
4. Теплоаккумулятор тепла «Нео-Терм ВАП/А»



**ПОДБОР МОДУЛЯ «НЕО-ТЕРМ ВАП».
ФОРМИРОВАНИЕ АРТИКУЛА-КОДА ЗАКАЗА**

Нео-Терм ВАП/Х.Х.ХХХ.ХХХ.ХХ.Х.Х.Х

материал бака
У – углеродистая сталь
Н – нержавеющая сталь
А – комплектация запорной арматурой
Ш – наличие шкафа управления (для электрического и комбинированного исполнения)
площадь теплообменника от 1 м² до 10 м² (для косвенного и комбинированного исполнения)
мощность ТЭНов от 10 до 500 кВт (для электрического и комбинированного исполнения)
объем бака от 400 до 10000 л
вариант исполнения
Г – горизонтальное
В – вертикальное
тип водонагревателя
Э – электрический с ТЭНом
Т – косвенный нагрев с теплообменником
К – комбинированный с ТЭНом и теплообменником
А – аккумулятор тепловой