

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА НА «ШКАФ ПИТАНИЯ И КОММУТАЦИИ»

Термик ШПК-АТП

Сведения о заказчике

Организация:	Адрес:
ИНН:	Дата заполнения:
Тел./факс:	E-mail:
Объект:	

Шкаф питания и коммутации АТП

Термик ШПК-АТП.XX.X.X.X.X

Общие данные

1. Тип контроллера:		Количество:	2. Тип датчика:	
☐ Регулятор отопления PO-2M			☐ Pt100	
☐ Регулятор электронный ECL			☐ Pt500	
☐ Другое			☐ Pt1000	
			☐ Другое	
3. Канал диспетчеризации:			4. Дополнительные опции шкафа (стандартно: IP54)	
☐ GPRS/GSM			IP: (Указать необходимый)	
☐ Ethernet			Исполнение: ☐ Настенное	
☐ Modbus (RS485)			☐ На раме	
☐ Другое			☐ Другое	
5. Дистанционное управление:			6. Тип кабельного ввода (стандартно: сальник ступенчатый мембранный):	
☐ Да (тип канала связи)				
☐ Нет				

Контур отопления

1. Насосы циркуляции					
Модель насоса(ов):				Способ пуска:	
Количество:		шт	☐ Частотное регулирование		
Сила тока:		А	☐ Устройство плавного пуска		
Напряжение питания:	☐ 230 В	☐ 400 В	☐ Прямой пуск		
2. Насос подпитки					
Модель насоса(ов):				Способ пуска:	
Количество:		шт	☐ Частотное регулирование		
Сила тока:		А	☐ Устройство плавного пуска		
Напряжение питания:	☐ 230 В	☐ 400 В	☐ Прямой пуск		
3. Электропривод регулирующего клапана					
Напряжение питания:		Способ управления:			
☐ 24 В		☐ Дискретный			
☐ 230 В		☐ Аналоговый			
4. Электропривод клапана подпитки					
☐ Да		Управляющее напряжение:			
☐ Нет		☐ 24 В			
		☐ 230 В			

Контур ГВС			
1. Насосы циркуляции			
Модель насоса(ов):			Способ пуска:
Количество:		шт	☐ Частотное регулирование
Сила тока:		А	☐ Устройство плавного пуска
Напряжение питания:	☐ 230 В	☐ 400 В	☐ Прямой пуск
2. Электропривод регулирующего клапана			
Напряжение питания:		Способ управления:	
☐ 24 В		☐ Дискретный	
☐ 230 В		☐ Аналоговый	
Контур вентиляции			
1. Насосы циркуляции			
Модель насоса(ов):			Способ пуска:
Количество:		шт	☐ Частотное регулирование
Сила тока:		А	☐ Устройство плавного пуска
Напряжение питания:	☐ 230 В	☐ 400 В	☐ Прямой пуск
2. Насос подпитки			
Модель насоса(ов):			Способ пуска:
Количество:		шт	☐ Частотное регулирование
Сила тока:		А	☐ Устройство плавного пуска
Напряжение питания:	☐ 230 В	☐ 400 В	☐ Прямой пуск
3. Электропривод регулирующего клапана			
Напряжение питания:		Способ управления:	
☐ 24 В		☐ Дискретный	
☐ 230 В		☐ Аналоговый	
4. Электропривод клапана подпитки			
☐ Да		Управляющее напряжение:	
☐ Нет		☐ 24 В	
		☐ 230 В	
Примечания:			

Ответственный _____

(Ф.И.О., должность, телефон)

(Подпись)
М.П



Термик ШПК-АТП. XX.X.X.X.X.X

номер коммерческого предложения

количество насосов в системе подпитки

Ч - применение преобразователя частоты

количество насосов в системе горячего водоснабжения

Ч - применение преобразователя частоты

количество насосов отопления

Ч - применение преобразователя частоты

контроллер

1 – регулятор отопления РО-2М

2 – регулятор электронный ECL

3 – логический контроллер Modicon

система

О - отопление

В - вентиляция

Г - горячее водоснабжение

ОГ - отопление + горячее водоснабжение